

PINTAKAUKALO




KANSI+OVI







| | |
|---|---|
| Standardi | EN 61439-2/3 |
| Kotelointiluokka | IP20 |
| Nimellisvirta | $I_N$ 50 A |
| Osastointi | 2...4 |
| Nimellisjännite | $U_N$ 400 V |
| Terminen nimelliskestovirta | $I_{CW}$ <5 kA |
| Maadoitusjärjestelmä | TN-S |
| EMC-käyttöympäristö | A/B |

D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos

MILECTRIA

Paljassuontie 1
13720 PAROLA
www.milectria.fi

SÄHNRO 3317433

SISÄMITTAUSKESKUS
50A/33JS/3VVS EASY
MI214099

| | | | |
|---|---|---|---|
| Suunn. JS / 3.7.2018 | Piiritunnus | Keskustunnus | Työnumero |
| Piirt. JS | Lehti 1 / 1 | Piirustusnumero SÄH | |
| Tark. | | | |