D muutos
E muutos
F muutos

SÄHKÖTEKNISET TIEDOT :

1. NIMELLISJÄNNITE / -VIRTA / -TAAJUUS	400	V	50	A	50	Hz				
2. TERMINEN OIKOSULKUKESTOISUUS	<5	kA								
3. TASATTU- / ASENNETTU TEHO / COSFII		kW		kW		cosfii				
4. OHJAUSJÄNNITEKISKOT	☐	EI	☐	ON	JÄNNITE	V	VIRTA	A		
5. AC-KISKOT TAI JOHTIMET	☐	L1,N	☐	L1,N,PE	☐	L1,L2,L3,N	☒	L1,L2,L3,N,PE		

RAKENNETIEDOT :

1. KESKUSLAJI	☐	KENNO	☒	KOTELO	☐	KEHIKKO	
2. ASENNUSTAPA	☒	PINTA	☐	UPPO	KOTEL. LUOKKA IP	20	
3. KIINNITYS	☐	LATTIA	☒	SEINÄ			
4. OVILAITE	☐	LUKKO	☒	SALPA			
5. LATT.SEIS.KESK. POHJALEVYT	☐	AVOIN	☐	PALONKESTÄVÄ			
6. MAALAUS	☒	VAKIO	☐	ERIKOIS			
7. MITAT	KORKEUS :	1618	LEV. :	473	SYV. :	114	

KALUSTUSTIEDOT :

1. KALUSTUSTYYPPI	☒	KIINTEÄ	☐	ULOSV.	☐	ULOSOT.	
2. KALUSTUSTAPA	☐	YKSIKKÖ	☒	KESKITETTY			
3. MERKKILAMPUT	☐	HEHKU	☐	HOHTO	☐	LEDI	
4. MITTAUKSEN TOIMITTAJA	☐	SÄHKÖLAITOS			☐	VALMISTAJA	

KAAPELOINTI :

1. SYÖTTÖKAAPELI	☒	YLHÄÄLTÄ	☒	ALHAALTA				
2. PÄÄKAAPELIT	☒	YLHÄÄLTÄ	☒	ALHAALTA	☒	KOJEISIIN	☐	RIVIL.
3. OHJAUSKAAPELIT	☐	YLHÄÄLTÄ	☐	ALHAALTA	☐	KOJEISIIN	☐	RIVIL.

TUNNUSMERKINNÄT :

1. TUNNUSKILVET	☒	VALM.NORM.	☐	ERILL.OHJE		
2. KOJEMERKINNÄT	☒	JUOKSEVA	☐	KENNOKOHT.	☐	ERILL.OHJE


MUUT TIEDOT :

A muutos
B muutos
C muutos

SISÄMITTAUSKESKUS
50A/30JS/3VVS EASY
MI214114

Suunn. JS / 8.1.2020	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 1 / 3	Piirustusnumero	
Tark.			


KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	kW	A/A	JOHDOTUS
					16mm2
	01	SYÖTTÖ		63A	
	Q1				
		Ylijännitesuoje tilavaraus			
	1.1			C16	
	1.2			C16	
	1.3			C16	
	2.1			C16	
	2.2			C16	
	2.3			C16	
	3.1			C10	
	3.2			C10	
	3.3			C10	
	4.1			C10	
	4.2			C10	
	4.3			C10	
	5				
	5.1	IT-Pistorasia		C16	
	5.2			C16	
	5.3			C16	
	5.4			C10	
	5.5			C10	
	5.6			C10	



D muutos
E muutos
F muutos
A muutos
B muutos
C muutos

SISÄMITTAUSKESKUS
50A/30JS/3VVS EASY
MI214114

Suunn. JS / 8.1.2020	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 2 / 3	Piirustusnumero	
Tark.			



KESKUS	RYHMÄ	OSOITE	kW	A/A	JOHDOTUS
	6				
	6.1			C16	
	6.2			C16	
	6.3			C16	
	6.4			C10	
	6.5			C10	
	6.6			C10	
	7				
	7.1			C16	
	7.2			C16	
	7.3			C16	
	7.4			C10	
	7.5			C10	
	7.6			C10	

D muutos E muutos F muutos

A muutos B muutos C muutos

SISÄMITTAUSKESKUS
50A/30JS/3VVS EASY
MI214114

Suunn. JS / 8.1.2020	Kokonaisuus	Sähköpositio	Työnumero
Piirt. JS	Lehti 3 / 3	Piirustusnumero	
Tark.			